

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

П Р И К А З

16.06.2016

№ 562

МОСКВА

Об утверждении инструкции по соблюдению

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации» во всех служебных, производственных и других помещениях МАИ.

В целях соблюдения «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» во всех служебных, производственных и других помещениях МАИ сотрудниками, преподавателями и студентами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию по соблюдению «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» во всех служебных, производственных и других помещениях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ) (Приложение № 1).
2. Инструкцию по соблюдению правил пожарной безопасности в служебных, и производственных помещениях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ), от 03 апреля 2012г. считать утратившую силу.
3. Проректорам, деканам факультетов, директорам институтов на правах факультетов, директорам филиалов, заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений и обособленных подразделений и иным работникам, назначенным ответственными за пожарную безопасность в подразделениях под личную ответственность ознакомить всех сотрудников и преподавателей с данной инструкцией под подпись.
4. И.о. проректора Степанову Н.В. организовать работу по ознакомлению с данной инструкцией обучающихся университета.
5. И.о. проректора Горелову Б.А. и начальнику УРЭСБК Баглюковой О.Е. организовать ознакомление с данной инструкцией арендаторов под подпись.
6. О выполнении пунктов 3, 4 и 5 данного приказа в письменном виде доложить начальнику ОПБ Прохорову А.В. в срок до 01 сентября 2016г.

7. Главному инженеру Панову Ю.Н. организовать через службу ОСО оповещение (не менее 2-х раз в день) о запрете курения в помещениях и на территориях университета на основании Федерального Закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
8. Начальнику ОАСО Новикову Д.Р. провести внеплановый инструктаж с дежурными службами о необходимости контроля по соблюдению данной инструкции при обходе территорий университета.
9. Начальнику ХО Шилову А.В. провести внеплановый инструктаж с начальниками корпусов о необходимости контроля по соблюдению данной инструкции при обходе корпусов университета.
10. Проректорам, деканам факультетов, директорам институтов на правах факультетов, директорам филиалов, заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений и обособленных подразделений и иным работникам, назначенным ответственными за пожарную безопасность в подразделениях под личную ответственность во всех закреплённых помещениях вывесить таблички (в цвете) с указанием ответственных за пожарную безопасность (Приложение № 2).
11. Контроль за выполнением данного приказа возложить на и.о. проректора по безопасности Микниса В.И.

И.о. ректора




В.А. Шевцов

Проект приказа вносит:

Согласовано:

И.о. проректора по безопасности




В.И. Микнис

И.о. проректора	_____	Д.А. Козорез
И.о. проректора	_____	А.М. Раздолин
И.о. проректора	_____	И.С. Гаврилова
И.о. проректора	_____	А.Б. Горелов
И.о. проректора	_____	Н.В. Степанов
Начальник УКПДО	_____	А.Е. Сорокин
Юр. Отдел	_____	В.А. Чернов
Помощник ректора	_____	


«Согласовано»

И.о. проректора по безопасности МАИ


Микнис В.И.
«14» мая 2016г.

«Утверждаю»

И.о. ректора МАИ


Шевцов В.А.
«14» июня 2016г.

Инструкция
по соблюдению правил противопожарного режима в РФ
во всех служебных, производственных и других помещениях
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ)

В целях соблюдения правил противопожарного режима в РФ во всех служебных, производственных и других помещениях института, всем сотрудникам, преподавателям и студентам надлежит выполнять следующие правила:

1. Общие требования пожарной безопасности:

- 1.1. Во всех помещениях, включая производственные, лаборатории, аудитории, мастерские и другие, а так же и на территории института необходимо поддерживать чистоту и порядок. Отходы легко возгораемых и горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.2. Запрещается загромождать пути эвакуации и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, холлы, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, дверные проёмы и т.д.) различными материалами, изделиями, оборудованием, мебелью, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. Запрещается использовать пространство под лестничными маршами для складирования легко возгораемых материалов, мебели и других предметов.
- 1.3. Во время нахождения людей в помещениях, двери эвакуационных выходов должны открываться изнутри без ключа, для безопасной эвакуации людей.
- 1.4. Двери (люки) чердачных, технических помещений и подвалов, в которых не требуется постоянное пребывание людей, должны быть постоянно закрыты на замок и опечатаны, ключи должны находиться в комендатуре корпуса и ОАСО МАИ.
- 1.5. Пожарные краны (ПК) внутреннего пожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, выполненные из не горючих материалов. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Подходы к ПК должны быть свободны.
- 1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Перемотка рукавов осуществляется ответственными лицами за пожарную безопасность в подразделениях.
- 1.7. Запасные ключи от всех помещений должны храниться в комендатурах корпусов и ОАСО МАИ.

- 1.8. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных, и нагревательных приборов. Допускается их размещение на полу в специальной негорючей стойке.
- 1.9. До начала работы необходимо проверить рабочее место, оборудование и электроприборы – не могут ли они стать источником пожара. При неисправности оборудования немедленно сообщать в эксплуатационные службы института.
- 1.10. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации, разработанный в соответствии с ГОСТ на случай возникновения пожара, согласованный с ОПБ МАИ и утвержденный проректором по безопасности МАИ.
- 1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть размещены предписывающие и указательные знаки пожарной безопасности.
- 1.12. По окончании рабочего дня сотрудники должны тщательно осмотреть закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электроприборы, произвести запись об этом в журнале проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием.
- 1.13. Необходимо ежегодно оформлять в ОПБ МАИ разрешение на пользование электробытовыми приборами.
- 1.14. Руководители подразделений и лица, назначенные в установленном порядке ответственными за соблюдение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору и сотрудников отдела пожарной безопасности.
- 1.15. Назначенные ответственные за пожарную безопасность в подразделении обязаны регулярно проходить обучение по Пожарно-Техническому минимуму в специализированном подразделении с получением удостоверения.
- 1.16. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, ацетон и т.п.), применение которых необходимо для производства, необходимо хранить в металлических шкафах, в небьющейся посуде с указанием названия жидкости и в количествах, необходимых для работы на одну смену.
- 1.17. Получение, хранение щелочных металлов (калий, натрий, литий и др.) производить в строгом соответствии с инструкцией по хранению и применению щелочных металлов.
- 1.18. В случае возникновения загорания или пожара в местах хранения или работы со щелочными металлами тушить загорание необходимо спецсредствами (порошковыми огнетушителями, песком, кошмой). Запрещается применять воду при тушении щелочных металлов и электроустановок.
- 1.20. Стеллажи в складских и производственных помещениях должны быть выполнены из не горючих материалов. Расстояние от светильника до хранящихся материалов и т.д. должно быть не менее 0,5 метра. Размещение розеток и выключателей в складских помещениях не допускается.
- 1.21. В каждом помещении должны быть вывешены таблички с указанием Ф.И.О лиц, ответственных за пожарную безопасность, и номера телефонов для вызова пожарной команды (101, 112 – пожарная охрана г.Москвы)

2. Запрещается:

- 2.1. Пользоваться открытым огнём, разводить костры, сжигать мусор на территории института, использовать пиротехнические изделия (питарды и т.д.).
- 2.2. Курить во всех корпусах, помещениях и на территории института.
- 2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях и других помещениях института, за исключением специально отведённых и оборудованных мест.
- 2.4. Проживать в зданиях института обслуживающему персоналу и другим лицам.

- 2.5. На путях эвакуации использовать отделку стен, потолков и полов из горючих материалов.
- 2.6. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток. Снимать доводчики с дверей и фиксировать двери в открытом положении.
- 2.7. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. Пользоваться бытовыми электрообогревательными приборами.
- 2.8. Загромождать пути эвакуации и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, холлы, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери и т.д.) различными материалами, изделиями, оборудованием, мебелью, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. Использовать пространство под лестничными маршами для складирования легко возгораемых материалов, мебели и других предметов.
- 2.9. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях института при наличии в помещениях людей, а также без оформления Наряд-допуска в ОПБ МАИ в установленном порядке.
- 2.10. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- 2.11. Эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. Пользоваться розетками, выключателями, проводами и другими электроустановочными изделиями с видимыми повреждениями. Распределительные коробки для электропроводки должны быть закрыты, скрутки в них не допускаются.
- 2.12. Использовать самодельные электровремянки и удлинители без тепловой защиты.
- 2.13. Самостоятельно проводить работы на электрооборудовании без соответствующего допуска.
- 2.14. Использовать для складирования любых предметов и материалов элетрощитовые, вентиляционные и другие технические помещения.

3. Действия при возникновении пожара:

- 3.1. При обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану г. Москвы по тел. «101» или «112» указав точный адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого делается звонок. Так же необходимо сообщить оперативному дежурному в отдел автоматизированной системы охраны института (ОАСО) по тел. 53-81 или тел. (499)158-10-46, а так же руководителю подразделения, где произошло возгорание.
- 3.2. При наличии угрозы людям от воздействия открытого источника огня, высокой температуры или сильного задымления прекратить все работы, обесточить электрооборудование, электроприборы и организовать эвакуацию людей, материальных ценностей и документации, используя эвакуационные выходы, ориентируясь по планам эвакуации и знакам пожарной безопасности. При необходимости вызвать аварийную и медицинскую службы, обеспечить охрану материальных ценностей и документов.
- 3.3. Принять меры к предотвращению распространения огня и тушению пожара в начальной стадии с момента его обнаружения, используя имеющиеся первичные средства пожаротушения (порошковые, углекислотные огнетушители, внутренние пожарные краны), соблюдая при этом необходимые меры личной безопасности.
- 3.4. По прибытии на объект подразделений пожарной охраны, проводить начальника караула к месту пожара и обеспечить его информацией об очаге возгорания, угрозе людям и принятых мерах по локализации пожара, конструктивных особенностей, планировки помещений и здания, места расположения наружных пожарных

гидрантов и внутренних пожарных кранов, установок под высоким напряжением, дорогостоящего оборудования и документации.

- 3.7. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.8. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Ответственность:

Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции, привлекаются к ответственности (административной, гражданской и уголовной) в соответствии с действующим законодательством.

Инструкцию составил начальник ОПБ МАИ



Прохоров А.В.

Приложение № 2

к приказу № 562

от «16» 06 2016г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ЗА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

(Ф.И.О., должность, телефон)

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ

101

СООБЩИТЬ

ОПЕРАТИВНОМУ ДЕЖУРНОМУ В ОАСО МАИ

по телефону: 53-81 или 8 (499)-158-10-46